


Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Татарстан (Татарстан)"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан" в Альметьевском,

Заинском, Лениногорском районах
Испытательный лабораторный центр
420061, г.Казань, ул.Сеченова 13а Телефоны: 8(843) 221-90-03; факс (843) 221-90-87
ИНН/КПП 1660077474/166001001
423450, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Грибоедова, 10, Литера А, Литера В
Тел.: (8553) 45-20-71, факс (8553) 45-20-71
ИНН/КПП 1660077474/164431001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:
№ РОСС RU. 0001.510855
Дата внесения сведений в реестр
15 октября 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Зам. руководителя ИЛЦ
(подпись) (ФИО)


ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 29645.A
от 06.11.2020 г.

Наименование пробы (образца)

Вода подземных источников 1 класса - арт. скважина № 3/01 н.п. Пусташиит
(описание, состояние)

Идентификация объекта испытаний: (для образцов продукции)

Документ, в соответствии с которым изготовлена (получена) продукция

Дата изготовления

Объем партии

Номер партии

Тара, упаковка стерильная стеклянная бутылка

Изготовитель

(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.), юридический адрес)

Дополнительные сведения о пробе (образце продукции), др.:

Код пробы (образца) 1.2.20.29645.A

Наименование и юридический адрес заказчика

Общество с ограниченной ответственностью "Теплосервис" ИНН 1647013601, ОГРН 1081687000933,
423520, Республика Татарстан, Заинский район, г. Заинск, Ульянова, 61

Основание для отбора Договор № 13 от 29.11.2019 г.

Цель отбора: проведение испытаний по Производственный контроль

Место отбора пробы (образца) арт. скважина № 3/01 н.п. Пусташиит
(наименование, фактический адрес, юридический адрес)

Район Заинский

НД на метод отбора пробы (образца) ГОСТ 31942-2012 / ГОСТ Р 56237-2014

Количество (объем) пробы для испытаний 0,5 л / 3,0 л

Дата и время отбора пробы (образца) 11:35 19.10.2020 г.

Дата и время доставки пробы (образца) 14:20 19.10.2020 г.

Дата(ы) осуществления лабораторной деятельности 19.10.2020 г. 06.11.2020 г.

Сотрудник, отобравший/принявший пробы Медицинский регистратор Евдокимова М.В.
(должность, ФИО)

Сопроводительный документ (акт отбора проб, протокол отбора проб, акт приема проб)

Акт отбора проб №3801 от 19.10.2020 г.

Условия доставки автотранспорт, охлаждаемая изотермическая сумка, температура +5°C

САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
Код пробы: 1.2.20.29645.А, Рег. №:29645 - Вода подземных источников 1 класса: арт. скважина № 3/01 н.п. Пусташит					
1	Мутность по каолину при длине волны падающего излучения 530 нм	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
2	Перманганатная окисляемость	1,12 ± 0,22	не более 5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
3	Цветность	менее 5	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012 п.5
4	Сульфаты	19,8 ± 3,9	не более 500	мг/дм ³	ГОСТ 31940-2012 п.6
5	Хлориды	6,37 ± 0,36	не более 350	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72
6	Железо общее	менее 0,1	не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 п.2
7	Сухой остаток(общая минерализация)	330,4 ± 7,1	не более 1000	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
8	pH	7,6 ± 0,2	от 6 до 9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
9	Нитраты	0,15 ± 0,03	не более 45	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014 п.9
10	Жесткость общая	5,9 ± 0,9	не более 7	мг-экв/дм ³	ГОСТ 31954-2012 п.4
11	Марганец	менее 0,001	не более 0,1	мг/дм ³	ГОСТ 31870-12 м.1
12	Медь	менее 0,001	не более 1	мг/дм ³	ГОСТ 31870-12 м.1
13	Молибден	менее 0,001	не более 0,25	мг/дм ³	ГОСТ 31870-12 м.1
14	Хром	менее 0,001	не более 0,05	мг/дм ³	ГОСТ 31870-12 м.1

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
Код пробы: 1.2.20.29645.А, Рег. №:29645 - Вода подземных источников 1 класса: арт. скважина № 3/01 н.п. Пусташит					
1	Общее микробное число /ОМЧ	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 (с изменением и дополнением МУК 4.2.2794-10), п.8.1
2	Общие колиформные бактерии /ОКБ	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2 (мембранная фильтрация)
3	Термотолерантные колиформные бактерии /ТКБ	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2 (мембранная фильтрация)

Мнение и интерпретация:

Дополнительные сведения:

Нормативный документ, устанавливающий требования

СанПиН 2.1.4.1074-01 *Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения*

Ответственный за оформление объединенного протокола

инженер
(должность)

Ширкунова О.А.
(ФИО)

(подпись)