Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан" в Альметьевском, Заинском, Лениногорском районах
Испытательный лабораторный центр
420061, г.Казань, ул.Сеченова 13а Телефоны: 8(843) 221-90-03; факс (843) 221-90-87
ИНН/КПП 1660077474/166001001
423450, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Грибоедова,10, Литера А, Литера Б
Тел.:(8553)45-20-71, факс (8553)45-20-71
ИНН/КПП 1660077474/164431001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
№ РОСС RU. 0001.510855
Дата внесения сведений в реестр
15 октября 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Зам. руководителя ИЛЦ
(должность)
_____ Шкурко Д.С.
(подпись) (ФИО)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 30041.А
от 17.11.2020 г.

Наименование пробы (образца)
Вода подземных источников 1 класса - вода питьевая из артезианской скважины № 22/03 н.п. Верхний Налим
(описание, состояние)

Идентификация объекта испытаний: (для образцов продукции)
Документ, в соответствии с которым изготовлена (получена) продукция
Дата изготовления
Объем партии
Номер партии
Тара, упаковка *стерильная стеклянная бутылка/ пластиковая бутылка*
Изготовитель
(наименование, фактический адрес (страна, регион и.т.д.), юридический адрес)

Дополнительные сведения о пробе (образце продукции), др.:
Код пробы (образца) *1.2.20.30041.А*
Наименование и юридический адрес заказчика
Общество с ограниченной ответственностью "Теплосервис" ИНН 1647013601, ОГРН 1081687000933, 423520, Республика Татарстан, Заинский район, г. Заинск, Ульянова, 61
Основание для отбора *Договор № 13 от 29.11.2019 г.*
Цель отбора: ***проведение испытаний по*** *Производственный контроль*
Место отбора пробы (образца) *Артезианская скважина 22/03 в н.п.Верхний Налим*
(наименование, фактический адрес, юридический адрес)
Район *Заинский*
НД на метод отбора пробы (образца) *ГОСТ 31942-2012/ ГОСТ Р 56237-2014*
Количество (объем) пробы для испытаний *0,5 л/1,5 л*
Дата и время отбора пробы (образца) *11:30 21.10.2020 г.*
Дата и время доставки пробы (образца) *14:00 21.10.2020 г.*
Дата(ы) осуществления лабораторной деятельности *21.10.2020 г. 17.11.2020 г.*
Сотрудник, отобравший/принявший пробы *Медицинский регистратор Евдокимова М.В.*
(должность, ФИО)
Сопроводительный документ (акт отбора проб, протокол отбора проб, акт приема проб)
Акт отбора проб №3842 от 21.10.2020 г.
Условия доставки *автотранспорт, охлаждаемая изотермическая сумка, при t +5°С*

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.
Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без разрешения ИЛЦ.

САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
№ п\п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
Код пробы:1.2.20.30041.А, Рег. №:30041 - Вода подземных источников 1 класса: вода питьевая из артезианской скважины № 22/03					
1	Мутность по каолину при длине волны падающего излучения 530 нм	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм3	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
2	Перманганатная окисляемость	2,16 ± 0,22	не более 5	мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
3	Цветность	менее 5	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012 п.5
4	Сульфаты	29,5 ± 3,2	не более 500	мг/дм3	ГОСТ 31940-2012 п.6
5	Хлориды	121,7 ± 1,4	не более 350	мг/дм3	ГОСТ 4245-72
6	Железо общее	менее 0,1	не более 0,3	мг/дм3	ГОСТ 4011-72 п.2
7	Сухой остаток(общая минерализация)	551,4 ± 7,7	не более 1000	мг/дм3	ГОСТ 18164-72
8	pH	7,3 ± 0,2	от 6 до 9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
9	Нитраты	4,7 ± 0,7	не более 45	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014 п.9
10	Жесткость общая	7 ± 1	не более 7	мг-экв/дм3	ГОСТ 31954-2012 п.4
11	Марганец	менее 0,001	не более 0,1	мг/дм3	ГОСТ 31870-12 м.1
12	Медь	менее 0,001	не более 1	мг/дм3	ГОСТ 31870-12 м.1
13	Молибден	менее 0,001	не более 0,25	мг/дм3	ГОСТ 31870-12 м.1
14	Хром	менее 0,001	не более 0,05	мг/дм3	ГОСТ 31870-12 м.1

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
№ п\п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
Код пробы:1.2.20.30041.А, Рег. №:30041 - Вода подземных источников 1 класса: вода питьевая из артезианской скважины № 22/03					
1	Общее микробное число /ОМЧ	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 (с изменением и дополнением МУК 4.2.2794-10), п 8.1
2	Общие колиформные бактерии /ОКБ	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2 (мембранная фильтрация)
3	Термотолерантные колиформные бактерии /ТКБ	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2 (мембранная фильтрация)

Мнение и интерпретация:

Дополнительные сведения:

Нормативный документ, устанавливающий требования

СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения

Ответственный за оформление объединенного протокола

инженер — Ширкунова О.А.

(должность) — (ФИО) — (подпись)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан" в Альметьевском, Заинском, Лениногорском районах
Испытательный лабораторный центр
420061, г.Казань, ул.Сеченова 13а Телефоны: 8(843) 221-90-03; факс (843) 221-90-87
ИНН/КПП 1660077474/166001001
423450, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Грибоедова,10, Литера А, Литера Б
Тел.:(8553)45-20-71, факс (8553)45-20-71
ИНН/КПП 1660077474/164431001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
№ РОСС RU. 0001.510855
Дата внесения сведений в реестр
15 октября 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Зам. руководителя ИЛЦ
(должность)
_____ Шкурко Д.С.
(подпись) (ФИО)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 30040.А
от 17.11.2020 г.

Наименование пробы (образца)
Вода подземных источников 1 класса - арт. скважина № 3/02 село Налим
(описание, состояние)

Идентификация объекта испытаний: (для образцов продукции)
Документ, в соответствии с которым изготовлена (получена) продукция
Дата изготовления
Объем партии
Номер партии
Тара, упаковка *стерильная стеклянная бутылка/ пластиковая бутылка*
Изготовитель
(наименование, фактический адрес (страна, регион и.т.д.), юридический адрес)

Дополнительные сведения о пробе (образце продукции), др.:
Код пробы (образца) *1.2.20.30040.А*
Наименование и юридический адрес заказчика
Общество с ограниченной ответственностью "Теплосервис" ИНН 1647013601, ОГРН 1081687000933, 423520, Республика Татарстан, Заинский район, г. Заинск, Ульянова, 61
Основание для отбора *Договор № 13 от 29.11.2019 г.*
Цель отбора: ***проведение испытаний по*** *Производственный контроль*
Место отбора пробы (образца) *Артезианская скважина 3/02 в н.п. село Налим*
(наименование, фактический адрес, юридический адрес)
Район *Заинский*
НД на метод отбора пробы (образца) *ГОСТ 31942-2012/ ГОСТ Р 56237-2014*
Количество (объем) пробы для испытаний *0,5 л/1,5 л*
Дата и время отбора пробы (образца) *11:25 21.10.2020 г.*
Дата и время доставки пробы (образца) *14:00 21.10.2020 г.*
Дата(ы) осуществления лабораторной деятельности *21.10.2020 г. 17.11.2020 г.*
Сотрудник, отобравший/принявший пробы *Медицинский регистратор Евдокимова М.В.*
(должность, ФИО)
Сопроводительный документ (акт отбора проб, протокол отбора проб, акт приема проб)
Акт отбора проб №3842 от 21.10.2020 г.
Условия доставки *автотранспорт, охлаждаемая изотермическая сумка, при t +5°С*

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.
Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без разрешения ИЛЦ.

САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
№ п\п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
Код пробы:1.2.20.30040.А, Рег. №:30040 - Вода подземных источников 1 класса: арт. скважина № 3/02 село Налим					
1	Мутность по каолину при длине волны падающего излучения 530 нм	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм3	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
2	Перманганатная окисляемость	1,92 ± 0,38	не более 5	мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
3	Цветность	менее 5	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012 п.5
4	Сульфаты	33,1 ± 3,6	не более 500	мг/дм3	ГОСТ 31940-2012 п.6
5	Хлориды	121,2 ± 1,4	не более 350	мг/дм3	ГОСТ 4245-72
6	Железо общее	менее 0,1	не более 0,3	мг/дм3	ГОСТ 4011-72 п.2
7	Сухой остаток(общая минерализация)	559,2 ± 7,8	не более 1000	мг/дм3	ГОСТ 18164-72
8	pH	7,4 ± 0,2	от 6 до 9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
9	Нитраты	7 ± 1	не более 45	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014 п.9
10	Жесткость общая	7 ± 1	не более 7	мг-экв/дм3	ГОСТ 31954-2012 п.4
11	Марганец	менее 0,001	не более 0,1	мг/дм3	ГОСТ 31870-12 м.1
12	Медь	менее 0,001	не более 1	мг/дм3	ГОСТ 31870-12 м.1
13	Молибден	менее 0,001	не более 0,25	мг/дм3	ГОСТ 31870-12 м.1
14	Хром	0,0011 ± 0,0004	не более 0,05	мг/дм3	ГОСТ 31870-12 м.1

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
№ п\п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
Код пробы:1.2.20.30040.А, Рег. №:30040 - Вода подземных источников 1 класса: арт. скважина № 3/02 село Налим					
1	Общее микробное число /ОМЧ	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 (с изменением и дополнением МУК 4.2.2794-10), п 8.1
2	Общие колиформные бактерии /ОКБ	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2 (мембранная фильтрация)
3	Термотолерантные колиформные бактерии /ТКБ	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2 (мембранная фильтрация)

Мнение и интерпретация:
Дополнительные сведения:
Нормативный документ, устанавливающий требования
СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения

Ответственный за оформление объединенного протокола

инженер — Ширкунова О.А.
(должность) — (ФИО) — (подпись)