

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»)

Альметьевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»
(Альметьевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»)

Испытательный лабораторный центр
420061, г.Казань, ул.Сеченова, д.13а, тел.(843)221-90-03, факс (843)221-90-87
ИНН/КПП 1660077474/166001001
423450, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул. Грибоедова, д.10, Литера А, Литера Б
тел.(8553)45-20-77, факс (8553)45-20-71, fguz.almet@tatar.ru
ИНН/КПП 1660077474/164443001



Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:
РОСС.RU.0001.510855
Дата внесения сведений в реестр:
15.10.2015

УТВЕРЖДАЮ
Зам. руководителя ИЛЦ
Шкурко Д.С.
(подпись) Шкурко Д.С.
(ФИО)
19.07.2022
(дата)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 17727.22.А от 19.07.2022

Наименование образца испытаний: *Вода подземных источников 1 класса – вода
питьевая из артезианской скважины №16-02/05 60 в н.п. Старая Елань*

Идентификация объекта испытаний: (для образцов продукции)

Документ, в соответствии с которым изготовлена (получена) продукция

Дата изготовления

Объем партии

Номер партии

Тара, упаковка *стерильная стеклянная бутылка*

Изготовитель

(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.), юридический адрес)

Дополнительные сведения о пробе (образце продукции), др.:

Код пробы (образца) *2.17727.22.А*

Заказчик: *Общество с ограниченной ответственностью "Теплосервис" ИНН
1647013601 ОГРН 1081687060983*

Юридический адрес: *423520, Республика Татарстан, Заинский район, г. Заинск, Ульянова, 61*

Фактический адрес: *423520, Республика Татарстан, Заинский район, г. Заинск, Ульянова, 61*

Основание для отбора *Договор № 1 от 29.11.2021*

Цель отбора: *проведение испытаний по Производственный контроль*

Место отбора пробы (образца) *Артезианская скважина н.п. Старая Елань,
Республика Татарстан, Заинский район*

(наименование, фактический адрес, юридический адрес)

НД на метод отбора пробы (образца) *ГОСТ 31942-2012*

Количество (объем) пробы для испытаний *0,5 л*

Дата и время отбора пробы (образца) *05.07.2022 10:10*

Дата и время доставки пробы (образца) *05.07.2022 15:20*

Дата(ы) осуществления лабораторной деятельности *05.07.2022 - 19.07.2022*

Сотрудник, отобравший/принявший пробы *Помощник врача по гигиене труда
Зотова Р. И.*

(должность, ФИО)

**Сопроводительный документ (акт отбора проб, протокол отбора проб, акт
приема проб)** *Акт отбора проб №2731 от 05.07.2022*

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без разрешения ИЛЦ.
протокол от 19.07.2022 № 17727.22.А

Стр. 1 из 2

Микробиологические испытания

Дата начала исследования: 05.07.2022

Дата окончания исследования: 06.07.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний/погрешность** (неопределенность)**	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований*
Код пробы: 2.17727.22.А, Рег. №: 17727 - Вода подземных источников I класса – вода питьевая из артезианской скважины №16-02/05 60 в н.п. Старая Елань					
1	Общее микробное число/ ОМЧ	0	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 (с изменением и дополнением МУК4.2.2794-10), п 8.1
2	Общие колиформные бактерии/ ОКБ	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 (с изменением и дополнением МУК4.2.2794-10), п 8.2
3	Термотолерантные колиформные бактерии/ ТКБ	Не обнаружено	не нормируется	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 (с изменением и дополнением МУК4.2.2794-10), п 8.2

*при наличии в НД нескольких методик требуется указание № раздела

** при наличии требований в НД

Мнение и интерпретация:

Дополнительные сведения:***

***- заполняется при необходимости, раздел может быть исключен

Нормативный документ, устанавливающий требования

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания


№ п/п	Наименование средства измерения Заводской номер	Инвентарный №, год ввода в эксплуатацию	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термостат лабораторный	№0454218, 2018	№64	02.02.2023
2	Прибор вакуумного фильтрования	№9162, 2018	№14	13.04.2023

****- заполняется при необходимости

Ответственный за оформление объединенного протокола

инженер
(должность)

Мустафина Ф.Р.
(ФИО)



(подпись)

Конец протокола

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без разрешения ИЛЦ.